



Gemeentelijke
Adviescommissie
Omgevingskwaliteit Hengelo
Secretariaat:
Simonstraat 38
7553 NL Hengelo
06 – 55 892 845

Aan
College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Kenmerk	Datum
Advies brandweerkazerne Twente	2024-005	24 april 2024

Geacht college,

Tijdens haar vergaderingen van 9 en 23 april 2024 heeft de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Erfgoedcommissie) gesproken over het voorstel voor het plaatsen van twee warmtewisselaars en meerdere zonnepanelen op de brandweer Twente te Hengelo (remise en hoofdgebouw).
De voormalige watertoren van het betreffende pand is een rijksmonument, genummerd 511480.

Tijdens de vergaderingen is uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheden om de wisselaars en panelen zodanig te plaatsen dat deze minimaal zichtbaar zijn vanaf verschillende gezichtspunten rondom het gebouw om zodoende geen afbreuk te doen aan het totaalbeeld van het gebouw en het monument.
Voor de volledigheid wordt gemeld dat het voldoen aan de wettelijke geluidsnormen voor dergelijke installaties ten allen tijd de verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer.

De commissie concludeert het volgende:

- Warmtewisselaars: plaatsing van de wisselaars aan de westzijde van de toren zal leiden tot zeer beperkte zichtbaarheid van de units en is derhalve volgens de mening van de commissie de te prefereren positie voor de wisselaars.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: uitgaande van het huidige volume van de kasten is minimaal 1 meter tussenruimte tussen de toren en de wisselaars gewenst.
Verder is het kleurvoorstel van de initiatiefnemer voor de kasten (kleur RAL7038) aan te bevelen.
- Zonnepanelen: de eerste rij panelen op het hoofdgebouw is vanaf de Industriestraat zichtbaar.
De commissie stelt voor om deze eerste rij panelen hellend te beginnen en niet aflopend zoals getekend in het voorstel.

De commissie adviseert positief over het voorstel voor de plaatsing van de warmtewisselaars en zonnepanelen, ervan uitgaande dat deze uitgevoerd zullen worden conform de voorgelegde ontwerpen en de hierboven gestelde voorwaarden.

In afwachting van uw reactie,
Secretaris van de Erfgoedcommissie,

Met vriendelijke groet,
i.o.

D. Teunis